

Rilievi, monitoraggi, ispezioni, elaborazione dati, certificazioni e prove sperimentali di prodotti da costruzione, strutture, terreni e materiali in sito ed in laboratorio.

Laboratorio Autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001 settori:

- Materiali da costruzione (Legge n. 1086/71) con Decreto n. 38194 del 14/01/1994 e successivi;
- Terreni con Decreto n. 54349 del 16/02/2006.

Organismo di Ispezione, Certificazione e Prova

- Settore prodotti da costruzione (Notifica n. 1676) ai sensi del D.L. 156/03 - D.P.R. n. 246 del 21/04/1993



## LABORATORIO SERRAMENTI Organismo di Prova n° 1676

CERTIFICATO S779KA01 del 26-01-2010 – Pag. 1 di 20 - rif. V.A. S/779 del 25-11-2009

### DATI DICHIARATI:

**Intestatario:** UNIFORM S.P.A.  
**Indirizzo:** Via dell'Agricoltura, 36 - 37046 MINERBE (VR)  
**Produttore e campionatore:** UNIFORM S.P.A.  
**Luogo di produzione e campionamento:** Via dell'Agricoltura, 36 - 37046 MINERBE (VR)  
**Prodotto:** Finestra Mod. 5000/S a due ante in legno/alluminio, con apertura ad anta ribalta (spessore tot. anta = 83 mm; spessore tot. telaio = 80 mm)

### RISULTATI DELLE PROVE

Data di effettuazione delle prove:

25.11.2009

Dati rilevanti del prodotto:

Dimensioni complete		Dimensioni apribili	
Larghezza	1800 mm	Larghezza	1715 mm
Altezza	2450 mm	Altezza	2362 mm
Superficie	4,41 m <sup>2</sup>	Lunghezza giunti	10,52 m

TIPOLOGIA DI PROVA		Norma di prova	Norma di classificazione	Classe
Permeabilità all'aria	Pressione positiva	UNI EN 1026	UNI EN 12207	4
	Pressione negativa			4
Tenuta all'acqua		UNI EN 1027	UNI EN 12208	E900
Capacità portante dei dispositivi di sicurezza		UNI EN 14351-1	UNI EN 14351-1	350 N
Resistenza al carico del vento		UNI EN 12211	UNI EN 12210	B3

I risultati sopra riportati sono riferiti solo al campione sottoposto a prova e sono da ritenersi validi solo nelle condizioni in cui la prova è stata effettuata.

Lo Sperimentatore  
Dott./Ing. Alberto Marasca

Il Direttore  
Dott. Ing. Alberto Bufali

#### PERUGIA

Sede Legale, Uffici e Laboratori certificati UNI EN ISO 9001  
Via Y. Gagarin, 69/71 - 06070 S. Mariano di Corciano - Perugia  
Tel. +39 075.5170556-5179254-5178092 - Fax +39 075.5178146  
E-mail: info@sgmlaboratorio.com - Web site: www.sgmlaboratorio.com

#### VERONA

Uffici e Laboratori certificati UNI EN ISO 9001  
Via Antonio Pacinotti, 24 - 37135 Verona  
Tel. +39 045.8250321 - Fax +39 045.8232066  
E-mail: verona@sgmlaboratorio.com



#### MILANO

Uffici: Piazza Duomo, 17 - 20121 Milano  
Tel. +39 02.876289 - Fax +39 02.45471830

#### LEGNANO

Ricerca & Sviluppo - Tecnocity - 20025 Legnano - Milano  
Tel. +39 0331.487210 - Fax +39 0331.487200

#### DUBAI - EMIRATI ARABI

P.O. BOX: 553  
UNITED ARAB EMIRATES